



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7;  
почтовый адрес: 214014, Смоленск, ул. Чаплина, д. 12,  
телефон: 52-84-90, факс: 64-77-16  
E-mail: smol@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ**

об устранении выявленных нарушений

№ 12.1 -0563пл -П/0340-2018

Смоленская область, Кардымовский район  
д. Нетризово, ул. Школьная, д. 7.

27.12.2018

Выдано: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Тирянская основная школа" Кардымовского района Смоленской области, по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Нетризово, ул. Школьная, д. 7.

По результатам проведенной плановой проверки составлен акт проверки от 27.12.2018 № 12.1-0563пл-А/0340-2018, на основании которого предписывается:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	Заместитель ответственного за электрохозяйство, назначенный приказом от 30.08.2018 №068 не прошел проверку знаний с присвоением соответствующей группой по электробезопасности, что подтверждается отсутствием удостоверения по электробезопасности	п. 1.2.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП)	27.03.2019

2	Не имеется акта разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и МБОУ "Тирянская ОШ"	ПТЭЭП п. 1.8.1	27.03.2019
3	Не имеется паспорта на заземляющее устройство школы	ПТЭЭП п. 2.7.15	27.03.2019
4	Электроустановки частично не укомплектованы электрозащитными средствами, а именно: УНН	Пункт 3.11 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 30593 от 12 декабря 2013 г.), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 г. № 74н «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 41781 от 13 апреля 2016 г.) (далее- ПОТЭЭ)	27.03.2019
5	Электроустановки частично не укомплектованы электрозащитными средствами, а именно: клещи	ПОТЭЭ п. 3.11	27.03.2019
6	Не имеется журнала учета работ по нарядам и распоряжениям	ПТЭЭП п. 1.8.9	27.03.2019
7	Однолинейная схема в ЩО не пересмотрена и не утверждена, что подтверждается фототаблицей №1 от 27.12.2018	ПТЭЭП п. 1.8.5	27.03.2019

В случае несогласия со сроками выполнения выявленных нарушений юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) имеет право в течение 15-дневного срока, с даты

получения настоящего предписания, в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подписи лиц, проводивших проверку:

И.о. начальника отдела ГЭН по СО \_\_\_\_\_ А.С. Ефременков

Экземпляр предписания получил:

И.А. Давыдов  
(подпись)

Давыдовская И.А.  
(асшифровка подписи)

